



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области**
территориальный отдел в городе Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 101
**должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства**

г. Кемерово

«06» марта 2020

Должностное лицо Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «06» марта 2020 № 115) в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича». Юридический адрес: Россия, 650024, Кемеровская область г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 21. Регистрационный номер 1024200708234 ИНН 4209009450 Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650024, Кемеровская область г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 21.

УСТАНОВИЛ

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича», выявлены нарушения санитарного законодательства: Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1, 24.ч.1), п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 11.2. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 4.28, 4.29, 3.1, 3.7, 5.3, 5.8, 5.10, 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «01» февраля 2021 г.

1. В кабинетах №№ 316, 314, 315, 301, 318, 320, 304, в большом и малом спортзале, в рекреациях 3 этажа, мастерских на стенах и потолке устранить дефекты в отделке, п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
2. В кабинете истории № 314, географии № 316 устранить щели между стыками линолеума, п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
3. Со стороны физкультурно-спортивной зоны восстановить ограждение (целостность металлической сетки), п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
4. На территории площадку для сбора мусора оборудовать на расстоянии не менее 20 м от здания, п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
5. В учебном кабинете № 210 для обучающихся начального общего образования установить ученические столы обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
6. Ученические и демонстрационные столы в кабинетах физики и химии оборудовать покрытием, устойчивым к действию агрессивных химических веществ и защитными бортиками по наружному краю стола, п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
7. Обеспечить соблюдение площади мастерских на одно рабочее место, п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
8. Оконные проемы кабинетов № 213, 217, 220, 313, 314 оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи или тканевыми шторами, п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
9. В кабинете информатики установить компьютерные столы с шириной поверхности для клавиатуры не менее 750 мм и глубиной поверхности для клавиатуры не менее 550 мм, п. 11.2. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
10. В кабинете № 304 под окном закрепить плинтус; в кабинете № 320 по периметру установить плинтус; в кабинетах №№ 115 (слесарная мастерская), 307 выполнить герметизацию мест прохода труб отопления в стене и потолке; в кабинетах №№ 109, 312 в стенах устранить дыры; в душевых при раздевалках для мальчиков и девочек места стока воды в полу оборудовать металлической сеткой (решеткой), п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
11. В лаборантской кабинета химии выполнить герметизацию места ввода и прохождения элект-

тропроводки в потолке; в рекреации 2 этажа около кабинетов №№ 201, 202 вентиляционное отверстие укрыть мелкоячеистой сеткой, п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «02» февраля 2021 г. должностному лицу - ведущему специалисту - эксперту Кулебакиной Ксении Алексеевне в территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово


(подпись)

Кулебакина К.А.
(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от «06» марта 2020 № 101 получил «06» марта 2020

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)


(подпись)

Машинская Е.М.
(Ф.И.О.)