



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 102
должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства

г. Кемерово

«06» марта 2020

Должностное лицо Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «06» марта 2020 № 115) в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича».
Юридический адрес: Россия, 650024, Кемеровская область г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 21.
Регистрационный номер 1024200708234 ИНН 4209009450
Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650024, Кемеровская область г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 21.

УСТАНОВИЛ

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "«Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича», выявлены нарушения санитарного законодательства: Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1, 24.ч.1), п. 6.10, 6.1, 4.9, 4.27, 8.1, 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «01» августа 2022 г.

1. Остекление окон в кабинетах №№ 114, 201, 202, 208, в рекреации 1 этажа начального звена, в библиотеке выполнить из цельного стеклопакета, п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
2. Провести обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
3. Обеспечить соблюдение нормы площади учебных кабинетов начальных классов на одного обучающегося при фронтальной форме занятий, п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
4. В помещении начальных классов № 210, лаборантских физики и биологии установить умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, п. 4.27, 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
5. Выполнить подвод горячей воды к умывальной раковине в кабинете биологии, п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
6. В кабинетах начальных классов № 210, математики № 307, иностранного языка №№ 310, 311, русского языка № 201, истории № 315, информатики № 215, дополнительного образования № 109, технологии для девочек № 114, в лаборантской химии, физики, библиотеке устранить дефекты и механические повреждения линолеума, п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «02» августа 2022 г. должностному лицу - ведущему специалисту - эксперту Кулебакиной Ксении Алексеевне в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово


(подпись)

Кулебакина К.А.
(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от «06» марта 2020 № 102 получил «06» марта 2020

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

Машинская Е.М.
(Ф.И.О.)